

## EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

---

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete

Bestell-Nr.: 029x

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Gase)  
EN 60 079-18:2004 Vergusskapselung "m"  
EN 61 241-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Stäube)  
EN 61 241-1:2004 Schutz durch Gehäuse "tD"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzarten:

 II 2 G Ex mb II T4

 II 2 D Ex tD A21 IP66 T110 °C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

KEMA 02 ATEX 1347 X

erstellt von der KEMA Quality B.V.

NL-6812 AR Arnhem (Benannte Stelle Nr. 0344)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012

ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,

D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im März 2009



ppa.  
(Dr. Hendrik Rust)  
Technical Director  
German Region



i.V.  
(Dieter Maisch)  
Explosionsschutzbeauftragter  
German Region