

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete


Bestell-Nr.: 143x, 144x

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Gase)
EN 60 079-7:2007 Erhöhte Sicherheit "e"
EN 60 079-18:2004 Vergusskapselung "m"
EN 61 241-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Stäube)
EN 61 241-1:2004 Schutz durch Gehäuse "tD"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzarten:

 II 2G Ex emb II T4/T5

 II 3D Ex tD A22 IP65 T120°C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

KEMA 03 ATEX 1016 X
erstellt von der KEMA Quality B.V.
NL-6812 AR Arnhem (Benannte Stelle Nr. 0344)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im Juli 2009



ppa.
(Dr. Hendrik Rust)
Technical Director
German Region



i.V.
(Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter
German Region