



# NORGREN

Norgren GmbH, Werk Fellbach, D-70731 Fellbach  
Stuttgarter Straße 120, D-70736 Fellbach  
Tel.: +49 (0)7 11 / 52 09-0 Fax: +49 (0)7 11 / 52 09-614  
www.norgren.de

## EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

---

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Druckschalter

Bestell-Nr.: 184xxxx, 185xxxx

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 50 014:2000	Allgemeine Bestimmungen
EN 50 018:1994	Druckfeste Kapselung „d“
EN 50 020:2000	Erhöhte Sicherheit „e“
EN 50281-1-1:2002	Schutz durch Gehäuse
EN 60529:2000	Schutzarten durch Gehäuse

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:



II 2 G	EEx de IIC	T6
II 2 D	IP65	80°C


EG-Baumusterprüfbescheinigung:


EX5 03 07 11122 010  
erstellt vom TÜV Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 03 07 11122 009  
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im Juni 2004

  
ppa. Theo Paulus  
(Theo Paulus)  
Techn. Leiter Deutschland

  
i.V. Dieter Maisch  
(Dieter Maisch)  
Explosionsschutzbeauftragter