

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Druckschalter

Bestell-Nr.: 088xx80, 088xx81

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Gase)
EN 60 079-15:2005 Zündschutzart "n"
EN 61 241-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Stäube)
EN 61 241-1:2004 Schutz durch Gehäuse "tD"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart



II 3G Ex nAC IIC T6 X
II 3D Ex tD A22 IP65 bzw. IP67 T 80 °C X

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im Februar 2010

ppa.
(Dr. Hendrik Rust)
Technical Director
German Region

i.V.
(Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter
German Region