

## EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

---

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete

Bestell-Nr.: 2001, 2002

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 50 014:1997 Allgemeine Bestimmungen  
EN 50 020:2002 Eigensicherheit „I“

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:



II 2 G Ex ib IIC T6


EG-Baumusterprüfbescheinigung:


PTB 03 ATEX 2161  
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,  
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 03 07 11122 009  
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im November 2003

  
ppa. (Theo Paulus)  
Techn. Leiter Deutschland

  
i.V. (Dieter Maisch)  
Explosionsschutzbeauftragter