



NORGREN

Norgren GmbH, Werk Fellbach, D-70731 Fellbach
Stuttgarter Straße 120, D-70736 Fellbach
Tel.: +49 (0)7 11 / 52 09-0 Fax: +49 (0)7 11 / 52 09-614
www.norgren.de

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnet

Bestell-Nr.: 2003

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006	Allgemeine Anforderungen (Gase)
EN 60 079-11:2007	Eigensicherheit „i“
EN 61 241-0:2006	Allgemeine Anforderungen (Stäube)
EN 61 241-1:2004	Schutz durch Gehäuse

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:



II 2 G Ex ia IIC T6/T5
II 2 D Ex tD A21 IP66 T95°C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

PTB 04 ATEX 2010 + 1. Ergänzung
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im September 2008

ppa.
(Dr. Hendrik Rust)
Technical Director
German Region

i.V.
(Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter
German Region