

## EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

---

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete

Bestell-Nr.: 205x

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60079-0 : 2006 Allgemeine Anforderungen (Gase)  
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit "i"  
EN 61241-0 : 2006 Allgemeine Anforderungen (Stäube)  
EN 61241-11:2006 Eigensicherheit "i"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:



II 2G Ex ia IIC T6/T4  
II 2D Ex iaD 21 T80/100 °C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

PTB 07 ATEX 2019  
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt  
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012  
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im Juli 2009

ppa.  
(Dr. Hendrik Rust)  
Technical Director  
German Region

i.V.  
(Dieter Maisch)  
Explosionsschutzbeauftragter  
German Region