

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnet

Bestell-Nr.: 3039

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 50 014:1997 Allgemeine Bestimmungen
EN 50 020:1994 Eigensicherheit „I“

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:



II 2 G EEx ia IIC T4/T6


EG-Baumusterprüfbescheinigung:

PTB 03 ATEX 2134
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)


EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 03 07 11122 009
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im November 2003



ppa. (Theo Paulus)
Techn. Leiter Deutschland



i.V. (Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter