

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete

Bestell-Nr.: 306x

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 50 014:1997	Allgemeine Bestimmungen
EN 50 028:1987	Vergusskapselung „m“
EN 50281-1-1:1998	Schutz durch Gehäuse

Gerätegruppe, Kategorien, Zündschutzarten:



II 2 G EEx m II T4/T5
II 3 D IP65 T130°C


EG-Baumusterprüfbescheinigung:


PTB 03 ATEX 2015 X
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 03 07 11122 009
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im November 2003


ppa. (Theo Paulus)
Techn. Leiter Deutschland


i.V. (Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter