



# NORGREN

Norgren GmbH, Werk Fellbach, D-70731 Fellbach  
Stuttgarter Straße 120, D-70736 Fellbach  
Tel.: +49 (0)7 11 / 52 09-0 Fax: +49 (0)7 11 / 52 09-614  
www.norgren.de

## EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

---

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete


Bestell-Nr.: 42xx

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006	Allgemeine Anforderungen (Gase)
EN 60 079-7:2007	Erhöhte Sicherheit "e"
EN 60 079-18:2004	Vergusskapselung "m"
EN 61 241-0:2006	Allgemeine Anforderungen (Stäube)
EN 61 241-1:2004	Schutz durch Gehäuse "tD"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzarten:

 II 2 G Ex emb II T4/T5/T6

 II 2 D Ex tD A21 IP 66 T130 °C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

KEMA 98 ATEX 4452 X, Ausgabe Nr. 2  
erstellt von N.V. KEMA,  
NL-6800 ET Arnhem (Benannte Stelle Nr. 0344)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012  
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im Februar 2010



ppa.  
(Dr. Hendrik Rust)  
Technical Director  
German Region



i.V.  
(Dieter Maisch)  
Explosionsschutzbeauftragter  
German Region