

EG - Konformitätserklärung

nach Richtlinie 94/9/EG

Hiermit erklären wir, dass die

Geräte: Ventilbetätigungsmagnete


Bestell-Nr.: 46xx

die Anforderungen der Richtlinie 94/9/EG zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllen.

Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60 079-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Gase)
EN 60 079-1:2004 Druckfeste Kapselung "d"
EN 60 079-7:2003 Erhöhte Sicherheit "e"
EN 60 079-18:2004 Vergusskapselung "m"
EN 61 241-0:2006 Allgemeine Anforderungen (Stäube)
EN 61 241-1:2004 Schutz durch Gehäuse "tD"

Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzarten:

 II 2 G Ex dmb IIC T4/T5/T6
bzw. Ex emb II T4/T5/T6

 II 2 D Ex tD A21IP 66 T 130 °C

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

PTB 02 ATEX 2085 X
erstellt von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
D-38116 Braunschweig (Benannte Stelle Nr. 0102)

EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem :

EX3 08 04 11122 012
ausgestellt vom TÜV Product Service GmbH,
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

Fellbach, im März 2009



ppa. (Dr. Hendrik Rust)
Technical Director
German Region



i.V. (Dieter Maisch)
Explosionsschutzbeauftragter
German Region